

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ № 2
по доработанному проекту актуализации схемы теплоснабжения Байкальского
муниципального образования на 2026-2036 гг.(актуализация 2026 год)

г. Байкальск

14 августа 2025 г. 10:00

Организатор публичных слушаний – ООО «Прогресс» по заказу администрации Байкальского городского поселения.

Оповещение о начале публичных слушаниях опубликовано 14 августа 2025 года в выпуске еженедельного издания «Байкальская газета» № 31 (973).

Дата размещения актуализированной схемы теплоснабжения для приема предложений и замечаний 16 июня 2025 года.

Место проведения собрания участников публичных слушаний: 665932, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, мкр. Южный, 3-й квартал, дом 16.

Председательствовал:

Глава Байкальского городского поселения

Темгеновский Василий
Вячеславович

Присутствовали:

Министерство жилищной политики
И энергетики Иркутской области

Никитин
Анатолий Николаевич

ОГКУ «Центр энергоресурсосбережения»

Макаров Андрей Викторович

Иркутская электросетевая компания

Ересов Сергей
Александрович

ОГУЭП «Облкоммунэнерго»

Сизых Александр
Викторович

ООО «Теплоснабжение»

Ларченко Фёдор Павлович

Цареградская Людмила
Борисовна

ООО «Прогресс»

Канчур Валентин Сергеевич
Попов Валентин Сергеевич
Попова Екатерина
Михайловна

Эксперт

Хан Вениамин
Владимирович

Администрация БГП

Стробыкина Юлия
Александровна
Федосеева Наталья
Владимировна

Открытие публичных слушаний

Публичные слушания по проекту (доработанному) схемы теплоснабжения Байкальского городского поселения на период с 2026 до 2036 года (актуализация на 2026г.) были открыты вступительным словом представителя ООО «Прогресс» - Поповой Е.М.

Во вступительном слове было озвучено:

О готовности доработанного проекта актуализированной схемы теплоснабжения Байкальского муниципального образования на 2026-2036гг. (актуализация 2026 год), с учетом замечаний, полученных от Министерства энергетики Российской Федерации, ОГУЭП «Облкоммунэнерго», АО «ИЭСК», ОГКУ «Центр энергоресурсосбережения», от заказчика, (в лице эксперта, доцента кафедры ГСХ ИрННТУ, кандидата технических наук – В.В. Ханом), в т. ч. учтены количество и места расположения котельных. Если по результатам текущих слушаний возникнут дополнительные замечания, то рекомендуем администрации БГП, учесть в актуализации следующего года.

Выступление участников публичных слушаний (вопросы, предложения к докладчику, к членам организационной комиссии)

Темгеновский В.В.- вопрос о размещении 4-х электростанций и о мощностях, которые будут использованы для их работы, с учетом подачи отопления в мкр. Гагарина и мкр. Строитель, мкр. Южный, с учетом санитарных зон, с учетом селевой безопасности, с учетом стоимости тепловой энергии – цель экономическое развитие Байкальского муниципального образования. Стоимость тепловой энергии возрастет для потребителя в 2 раза, компенсация для юр. лиц, не предусмотрена - тем самым будет нанесен не поправимый вред экономике резидентов.

Цареградская Л.Б.- в доработанном проекте схемы теплоснабжения не учтены ранее выставленные замечания. Отсутствует решение по деаэрации воды, при запуске электростанций и консервации цеха ХВО на существующей ТЭЦ.

Ересов С.А.- замечания, направленные в ООО «Прогресс», по результатам публичных слушаний от 30.06.2025г., не были включены в доработанный проект схемы теплоснабжения, дополнительная мощность, указанная в проекте схемы теплоснабжения, не обоснована, до 2027 года получить дополнительную мощность не представляется возможным, заявка на дополнительные мощности отсутствует, в инвестиционную программу не включены, в СИПР не включены.

Резюме: представленный проект актуализированной схемы теплоснабжения Байкальского муниципального образования, не может быть принят в работу, с учетом отсутствия необходимой энергии для реализации схемы теплоснабжения г. Байкальск, предложенной ООО «Прогресс», с отсутствием решения по деаэрации воды, при запуске электростанций и консервации цеха ХВО на существующей ТЭЦ

Председатель общественных слушаний

Секретарь общественных слушаний

Темгеновский В.В.

Федосеева Н.В.