

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту актуализированной схемы теплоснабжения Байкальского
муниципального образования на период 2026–2036 гг. (актуализация на 2027 год).

г. Байкальск

15 мая 2026 г. 10:00

Организатор публичных слушаний – администрация Байкальского городского поселения.

Дата размещения актуализированной схемы теплоснабжения для приема предложений и замечаний 30 апреля 2026 года.

Место проведения собрания участников публичных слушаний: 665932, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, мкр. Южный, 3-й квартал, дом 16.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Глава Байкальского городского поселения

Темгеновский Василий Вячеславович

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Начальник управления коммунальной
инфраструктуры

Барнаков Александр Юрьевич

Начальник управления энергетики и
газификации

Малинкин Сергей Михайлович

Начальник Байкальского РЭС филиала
«Иркутские электрические сети» ОГУЭП
«Облкоммунэнерго»

Курилов Андрей Эдуардович

Директор ОГКУ «Центр
энергоресурсосбережения»

Привалов Дмитрий Владимирович

Директор ОАО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ

Маяков Дмитрий Владимирович

Директор департамента развития и
технологического присоединения АО
«ИЭСК»

Левашко Артем Александрович

Доцент, кандидат технических наук
ФГБОУ ВО «ИРНИТУ»

Хан Вениамин Владимирович

Заведующий отделом по ведению
городского хозяйства (ЖКХ, ремонт,
транспорт, связь) и благоустройству

Мартынова Наталья Владимировна

Инженер группы по расчету ТЭП ООО
«Теплоснабжение»

Шишкина Екатерина Хасановна

Главный инженер ТЭЦ ООО
«Теплоснабжение»

Коргулин Николай Юрьевич

Открытие публичных слушаний

Публичные слушания по проекту схемы теплоснабжения Байкальского городского поселения на период 2026–2036 гг. (актуализация на 2027г.) были открыты вступительным словом главы Байкальского городского поселения В.В. Темгеновского.

Во вступительном слове было озвучено:

тема публичных слушаний – проект актуализированной схемы теплоснабжения Байкальского муниципального образования до 2036г. (актуализация 2027 год)

размещение материалов проекта актуализированной схемы теплоснабжения Байкальского муниципального образования для ознакомления – сайт администрации Байкальского муниципального образования

Во время вступительного слова голосованием (единогласно – 11 голосов) были избраны:

председатель публичных слушаний – Темгеновский Василий Вячеславович, глава администрации Байкальского городского поселения;

секретарь публичных слушаний – Ахметова Дарья Дмитриевна, главный специалист отдела ГХиБ.

В выступлении председателя публичных слушаний (Темгеновский В.В.) было озвучено:

регламент проведения публичных слушаний – время для доклада по проекту: до 15 минут, выступление участников публичных слушаний: до 5 минут, публичные слушания проводятся без перерыва, принятие рекомендательного решения публичных слушаний;

докладчик по теме публичных слушаний – Хан Вениамин Владимирович – представитель ФГБОУ ВО «ИРНИТУ».

Во время выступления председателя публичных слушаний голосованием (единогласно – 11 голосов) был принят регламент проведения публичных слушаний.

Выступление участников публичных слушаний (вопросы, предложения к докладчику, к членам организационной комиссии)

В ходе публичных слушаний поступили замечания от директора департамента развития и технологического присоединения АО «ИЭСК» Левашко А.А. к проекту актуализированной схемы теплоснабжения Байкальского муниципального образования на период 2026–2036 гг. (актуализация на 2027 год):

1. В Схеме отсутствует разбивка на этапы электроснабжения, что противоречит утвержденному Министром энергетики планом-графиком перевода г. Байкальска на электроотопление (далее — план-график). Так же в Части 13.6 необходимо сделать ссылку на план-график;

2. Стоимость, приведенная в Схеме для вариант № 1 (централизованная система с 5-мя электродотельными), за точки подключения электродотельных приведена для мощности 49 МВт

— I этап. Обращаем внимание, что при увеличении мощности до 110 МВт потребуются дополнительные мероприятия, а также произойдет увеличение стоимости реализации.

3. Электрические мощности по варианту №1 и варианту №2 не совпадают.

4. На стр. 78-79 Тома «Утверждаемая часть» сроки подключения электрокотельных мощностью 110 МВт к сетям внешнего электроснабжения указаны в период 2027-2028 гг. Однако в соответствии с планом-графиком срок подключения электрокотельных мощностью 65,5 МВт - 2028 г. Обращаем внимание, что сроки подключения оставшейся мощности не менее 2 года с момента заключения договора на технологическое присоединение. Также необходимо привести к единообразию Схему в части сроков устройства точек подключения.

5. Для корректной оценки мероприятий, предусмотренных Схемой, и их стоимости необходимо конкретизировать следующую информацию:

- наличие или отсутствие этапности с указанием мощности и сроков, количество точек подключения, при необходимости разбивку мощности потребностей города для перевода на электроотопление и иных потребителей.

6. В Схеме не везде скорректирована мощность для электрокотельных №2 и №3 по 55 МВт.

Рекомендательное решение

По окончании выступления докладчика по теме публичных слушаний и выступления участников публичных слушаний голосованием (единогласно – 11 голосов) было принято рекомендательное решение публичных слушаний:

1) Рассмотрев представленные материалы проекта актуализированной схемы теплоснабжения Байкальского муниципального образования, принято решение возратить на доработку проект схемы теплоснабжения.

2) Считать публичные слушания по рассмотрению проекта актуализированной схемы теплоснабжения Байкальского муниципального образования состоявшимися.

Председатель общественных слушаний

Секретарь общественных слушаний

 **В.В. Темгеновский**
 **Д.Д. Ахметова**