

Таблица П11.1. Статистика отказов по микрорайонам г. Байкальска

Таблица П11-1. Статистика отказов в тепловых сетях

№пп	Дата	Место повреждения	Характер повреждения
2021 год			
1	21.01.2021	Кольцевая дорога - трасса на III квартал и I квартал:	Порывы в сети
2	12.02.2021	тепловая камера ТК- 76 (C50тепловая камера ТК- 76 («Церковный перекресток», м-н Южный, кв. III, см. планшет 35- Б-11)	по каналу бежит вода, подтекают сальниковые уплотнения на запорной арматуре,
3	22.03.2021	тепловая камера до ТК-34 (м-н Южный кв.III, дом 21, планшет 35-Б-11),	днище камеры с водой, камера сырая,
4	23.02.21.	тепловая камера ТК – 12(35) (м-н Южный кв.III, дом 2, планшет 35 - Б-15),	днище камеры с водой, камера сырая,
5	23	тепловая камера ТК-24 (МБОУ«Средняя общеобразовательная школа № 11», планшет 35-Г-3),	камера полная воды,
6	24.03.2021	Тепловая камера ТК- 23 (м-н Южный кв.III между МБОУ«Средняя общеобразовательная школа № 11» и МБДОУ« Детский сад общеразвивающего вида № 3 », дом 2, планшет 35 - Б-15),	камера полная воды,
7	08.02.2021	м-н Гагарина, группы жилых домов № 175, 176, 177, 179, 180, 181,184, 185, 191, 210 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 7».	В связи с порывом произведено отключение с 9-00 часов до 19-00 часов группы жилых домов № 175, 176, 177, 179, 180, 181,184, 185, 191, 210 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 7».
8	19.02.2021	м-н Гагарина, теплотрасса Ду 500 мм между ТК-970 и ТК-965.	м-н Гагарина, порыв на теплотрассе Ду 500 мм между ТК-970 и ТК-965. В связи с порывом произведено отключение с 9-00 часов до 19-00 часов микрорайона Южный
9	23.10.2021	ТК – 8 (64) м-н Южный кв.III, дом 4	порыв на трубе Ду 80 мм
10	15.10.2021	сети пос. Строитель на ответвлении ТК-75 вблизи здания бывшая «Школа рабочей молодежи», ул. Строительная -4 ,	труба диаметром Ду 50 мм, труба полностью срезана, через отверстие полным сечением Ду 50 мм сливается теплоноситель. В связи с порывом произведено отключение с 9-00 часов до 19-00 часов домов по

			адресам: ул. Строительная №№ 78-96.
11	окт 2021 - май 2022 г	пос. Строитель, ул. Байкальская – 42	Множественные факты сливов теплоносителя, в том числе: слив горячей воды из тепловых сетей осуществляется на участках незаметных для восприятия, укромных малолюдных местах (участок вблизи ТК-75, 30 метров на запад (старый участок теплосети) (планшет 25-В-8), на теплосети срезан вентиль Ду 50 мм
12	21.10.2021	между ТК-295 и компенсатором тепловой сети, у павильона «Детская одежда», «Овощи» (планшет 25-Г-8, 25-Г -12).	3 порыва на тепловой сети между ТК-295 и компенсатором тепловой сети, у павильона «Детская одежда», «Овощи» (планшет 25-Г-8, 25-Г -12).
13	23.10.21.	Участок тепловой сети Ду 280 мм между ТК – 294 и ТК – 393, павильон «Рыба»	устранение порыва на компенсаторе тепловой сети Ду 280 мм между ТК – 294 и ТК – 393, павильон «Рыба»
14	25.10.2021	тепловая камера ТК- 68	порыв на участке трубопровода Ду 80 мм
15	27.10.2022	трубопровод тепловой сети Ду 350 мм между ТК-71 и ТК-26 (35-Б-14).	порыв на участке трубопровода Ду 350 мм
16	31.10.2021	участок тепловой сети от ТК-26 до ТК-71	порыв на участке трубопровода Ду 80 мм
17	05.11.2021	тепловая камера ТК- 1010 городской тепловой сети Ду 200 мм, в районе жилого дома № 37 м-на Гагарина	В тепловой камере на подающем трубопроводе Ду 150мм (ответвление на жилой дом № 37) открыт дренажный вентиль Ду 32 мм. Дренажный вентиль открыт неизвестными лицами
18	12.11.2021	Тепловая сеть м-на Гагарина:	порыв на участке трубопровода Ду 150 мм
19	Сентябрь	"тепловая камера ТК-624, м-н Гагарина – 175 (планшет 25-В-8).	порыв на участке трубопровода Ду 100 мм
2022-:- 2023 г			
		м-н Южный -22	
19	Сентябрь 2022 г:	кольцевая дорога - трасса III квартал и квартал I м-на Южный, (планшет 35-Г-2)	порыв на участке трубопровода Ду 250 мм
20	12.09.2022	тепловая камера ТК-22 квартал I м-на Южный (М БДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 3, планшет 35-Г-3), Южный	порыв на участке трубопровода Ду 80 мм
21	17.09.2022	тепловая камера ТК-19 квартал II, жилой дом 38, м-на Южный (планшет 35-Г-3)	порыв на участке трубопровода Ду 80 мм
22	22.09.2022	тепловая сеть квартал II жилой дом 15 м-на Южный (планшет 35-Г-2) Южный	визуально виден порыв трубопровода тепловой сети Ду 150 мм, место порыва у ТК -57

		м-н Строитель- 2022	
23	15.09.2022	участок вблизи ТК-75, 30 метров на запад (старый участок теплосети) (планшет 25-В-8)	на теплосети срезан вентиль Ду 50 мм, через отверстие теплоноситель сливается на грунт, в канал старой теплосети, из старого канала поступает в действующий канал тепловой сети, из-за плохой циркуляции теплоносителя в пос. Строитель, слив производится целенаправленно
24	21.сен.22	тепловая камера ТК-29, пер. Школьный 13 (планшет 25-В-8).	порыв на участке трубопровода Ду 80 мм
25	28.09.2022	тепловая камера ТК-24 (ул. Железнодорожная- 3, 25-Г- 10	порыв на участке трубопровода Ду 80 мм
26	30.09.2022	тепловая камера ТК-35 (ул. Железнодорожная-15-:-16, планшет 25-В-12)-	порыв на участке трубопровода Ду 80 мм
27	04.10.2022	промежуточная камера: ответвление на жилые дома пер. Школьный № 2, 3, переулка Пионерский № 3,4,5,6,7,8,9,10, жилые дома ул. Железнодорожной, ул. Строительной, пер. Школьный, ул. Байкальской	порыв на участке трубопровода Ду 150мм
28	23.10.2022	тепловая камера ТК-88, (ул. Байкальская-35, планшет 25-В-7)	порыв на участке трубопровода Ду 80 мм
29	сезон 2021 - 2022	м-н Строитель, тупиковые ветки	множественные факты сливов теплоносителя
30	05 октября 2022г в 16 час 00 мин	теплосетевой организацией ООО «Тепловые сети» произведено отключение теплоснабжения на объекты: м-на Строитель в зоне ТК-735	При устранении повторной аварийной ситуации, произведено отключение ветви тепловой сети Ду 80 мм в ТК-735
31	07.окт.22	тепловой сети в м-не Южный, квартал 2, у жилого дома <u>47 (планшет 35-Г-2)</u>	порывы на трубопроводе устранены обваркой мест повреждений. При устранении повторной аварийной ситуации, произведено отключение ветви тепловой сети Ду 80 мм в ТК-8-(4), что повлекло отключение жилых домов по адресу: м-н Южный кв. 2, дома №№47,47,51
32	02.11.2022	городская тепловая сеть м-на Южный, ТК-4(3), квартал II, жилой дом № 9 , 4,	При устранении аварийной ситуации, произведено отключение тупиковой ветви тепловой сети Ду 50 мм в ТК-4(3), что повлекло отключение по горячей воде жилых домов по адресу: м-н Южный, квартал II, жилой дом № 9 , 4.
33	19.ноя.22	тепловая камера ТК-22 квартал I м-на Южный (М БДОУ« Детский сад общеразвивающего вида № 3, планшет 35-Г-3),	порывы в сетях
34	06.окт.22	м-н Гагарина, площадь Центральная, стр 5, (павильон «Мастер», планшет 25-Г-8),	

35	21.11.22.	район ООО Финасово -туристической компании «БРИЗ» по адресу: г. Байкальск, м-н Гагарина - 211,	порывы в сетях
36	24.11.2022	- Спорткомплекс, прачечно-хозяйственный комплекс ООО «Гора Соболиная», по адресу г. Байкальск, м-н Гагарина – 217.	порывы в сетях
37	27.11.2022	- тепловая камера ТК- 748, м-н Гагарина – 202 (планшет 25-В-14	порывы в сетях
38	02.12.2022	м-н Гагарина, площадь Центральная, стр 5, (павильон «Мастер», планшет 25-Г-8)	порывы в сетях
39	12.12.2022	тепловая камера ТК - 47, ТК - 48, м-н Южный, квартал III, площадь магазина «Загадка» (планшет 35-Б-10, 35 – Б-11),	порывы в сетях
40	сезон 2021 - 2022	м-н Южный*	множественные факты сливов теплоносителя
41	26.10.2022	тепловая камера ТК-19 квартал II, жилой дом 38, м-на Южный (планшет 35-Г-3)	порывы в сетях
42	12.11.22.	Ду 50 мм в ТК-4(3). Канал тепловой сети вскрыт длиной 12 метров от места разветвления тепловой сети до ввода в жилой дом № 9, канал с водой, трубы Ду 50 мм лежат в воде, частично с грунтом, порывы на трубопроводах Ду 50 мм , производятся работы по устранению повреждения, тепловая изоляция перемешана с вынутым грунтом, - при производстве ремонтных работ произведен слив теплоносителя из тепловой сети	отключение тупиковой ветви тепловой сети Ду 50 мм в ТК-4(3), при устранении аварийной ситуации, что повлекло отключение по горячей воде жилых домов по адресу: м-н Южный, квартал II, жилой дом № 9 , 4.
43	21.11.2022	тупиковая ветвь тепловой сети Ду 150 мм в ТК- 469 (планшет 25-Г-12, 26 –В-9),	отключение тупиковой ветви тепловой сети Ду 150 мм в ТК- 469 при устранении аварийной ситуации, (планшет 25-Г-12, 26 –В-9), что повлекло отключение по горячей воде жилых домов и юридических лиц:
44	07.11.2022	Аварийный участок тепловой сети Ду 150 мм в м-не Гагарина, г. Байкальска, ТК- 624 (у магазина «Мауро») (планшет 25-Г-12). Поврежденный участок трубопровода является подающим, длиной около 1 метра 30 см, на вырезанном участке 2 повреждения - размерами 10 х 5 см , края повреждений рванной формы, на вырезанном участке трубопровода Ду 150	Отключены объекты:
45			МКД по адресам: м-н Гагарина № 151, 175, 175 «а», 174,173,172;юридические лица
46			- Публичное Акционерное общество "Сбербанк России" (Гагарина-151 «в»),
47			- И.А. Щепина (Магазин "Сеть техники", Гагарина-151 «б»),

48		мм вся поверхность сплошь имеет следы глубокой коррозии. Тепловая изоляция перемешана с вынутым грунтом. поврежденный участок трубопровода является подающим, длиной около 1 метра 30 см, на вырезанном участке 2 повреждения - размерами 10 х 5 см , края повреждений рванной формы, на вырезанном участке трубопровода Ду 150 мм вся поверхность сплошь имеет следы глубокой коррозии,	- ИП Макарова (Магазин «Алкомаркет», Гагарина - 151 "а"),
49			- ИП О.А.Притыко (магазин "Обувь", магазин «Одежда», Гагарина - 151 "а"),
50			- В.Н.Скрябикова (магазин "Мауро", Гагарина - 207),
51			- МКУ "Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям муниципального образования Слюдянский район" (арендаторы:
52			Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Байкальского муниципального образования - Гагарина - 207, ООО «Многопрофильное предприятие МобиКом Сервис» «Интернет-клуб» - Гагарина – 207.
53	всего 2022		
2023 г			
1	17.апр.23	тепловой сети Ду 500 мм на участке от НГВ -1 до ТК-1020 в м-не Гагарина	Прорыв серьезный
2	20.04.2023	тепловая камеры ТК-669, м-н Гагарина.По информации субъекта права магазина «Хлеб - Соль» - Л.К.Васильевой тепловая камера парит в течении 5 лет	порыв тепловой сети в тепловой камере ТК- 669
3	27.04.2023	тепловая камера ТК-533 (на кольцевой дороге между жилыми домами Гагарина 31 и 181, планшет 25-Г-16)	порывы в сети
4	28.04.2023	тепловая камера ТК-678 (м-н Гагарина-187, планшет 35-Б-4),	порывы в сети
5	20.09.2023	участок тепловой сети Ду 250 мм на пос. Строитель от ТК-132 («Горбатый мостик») до надземного переход через реку Харлахта (планшет 25-Г-11, 25-Г-14)	течь воды через сальниковые уплотнения на запорной арматуре
6	28.09.2023	тепловая камера ТК-733 (Гагарина -25, планшет 25-Г-11),	порывы в сети
7	30.09.2023	тепловая камера ТК- 1010 (Гагарина – 5, планшет 25-Г-15, 25-Г-16),	течи горячей воды через сальниковые уплотнения запорной арматуры
8	16.04.2023	Участок тепловой сети Ду 500 мм на участке от НГВ -1 до ТК-1020 напротив многоквартирного жилого дома № 196. Визуальный осмотр невозможен по причине плотного столба пара, пар выходит через проемы, вдоль канала тепловой сети сквозь все имеющиеся не плотности по каналу.	Отключение ТК-1020, при устранении аварийной ситуации, что повлекло отключение по горячей воде: многоквартирного жилого дома №№ 196,195,194, 193,192

9	20.10.2023	Тепловая камера ТК 398 расположена в 38 метрах по ходу движения среды от павильона Мастер стр.5, пл . Дома торговли (планшет 25-Г-8). На подающем трубопроводе - порыв в форме точечных множественных, около 20-:- 25 прокорродированных небольших отверстий диаметром 5 мм , расположенных в одну линию, длиной около 40 см по верхней части трубопровода, на обратном трубопроводе порыв в форме точечных множественных, прокорродированных небольших отверстий диаметром 5 мм , расположенных в одну линию, длиной около 10 см по верхней части трубопровода, через отверстия горячая вода фонтанирует ,	Повреждения устранен обваркой накладки на трубу Ду 200 мм. При устранении аварийной ситуации, произведено отключение ветви, что повлекло отключение по горячей воде группы жилых домов по адресу: м-н Гагарина № 166, 167,168, а также юридических лиц: - ресторан «У Озера», Дом торговли, магазин «Интерьер», магазин «Все для дома»,
10	27.09.2023	м-н Южный- тепловая камера ТК - 47,ТК - 48, м-н Южный, квартал III, площадь магазина «Загадка» (планшет 35-Б-10, 35 – Б-11),	На подающем трубопроводе - порывы в форме точечных множественных, (около 15 отв.) прокорродированных небольших отверстий диаметром 7 мм. Повреждения устранен обваркой накладки на трубу Ду 200 мм
11	21.09.2023	Кольцевая дорога - трасса III квартал и квартал I м-на Южный, (планшет 35-Г-2), в зоне жилого дома № 29, квартала I	Вблизи ТК-60 из разлома в асфальте на дороге фонтанирует вода, затем растекается по всему габариту дороги. Отвод горячей воды произведен в канал тепловой сети Ду 100 мм (планшет 35-Г-4)
12	21.09.2023	тепловая камера ТК-22 квартал I м-на Южный (М БДОУ« Детский сад общеразвивающего вида № 3, планшет 35-Г-3),	порывы в в сети
13	21.09.2023	тепловая камера ТК-19 квартал II, жилой дом 38, м-на Южный (планшет 35-Г-3)	порывы в в сети
14	25.09.2023	тепловая сеть квартал II жилой дом 15 м-на Южный (планшет 35-Г-2)	порывы в в сети
16	07.12.2023	участок тепловой сети Ду 150 мм в районе жилых домов Гагарина – 172, 173,174 у ТК-510,	Введено ограничение подачи тепла и теплоносителя на жилой дом Гагарина-172, полное отключение жилого дома Гагарина 172 не производилось, на время производства работ отопление жилого дома работает через слив теплоносителя ,
15		<u>Тепловая сеть пос. Строитель:</u>	
2024 год			
1	12 января 2024г.	мкр. Строитель, ул. Комсомольская	Поврежден трубопровод тепловой сети Ду 65 мм Отключены жилые дома № 1,2,3,4,5,7 «а»

2	05 марта 2024 г.	мкр. Строитель, ул. Комсомольская, 7 (планшет 25-В-4, 25 Г-1). На участке тепловой сети Ду 65 мм, запитанного от тепловой камеры ТК- 43, расположенного у жилого дома ул. Комсомольская № 7. Повреждены подающий и обратный трубопроводы.	При производстве работ на тепловой сети отключены жилые дома ул. Комсомольская № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 «А», 8, 9.
3	17 сентября, 19 сентября 2024 г.	мкр. Строитель порыв тепловой сети у НГВ-4 в ТК-3 (планшет 25 – Г - 9)	Порыв на обратном трубопроводе тепловой сети у ТК-3, Ду 150 мм.
4	19 сентября 2024	мкр. Строитель, ул. Комсомольская, 18	Замена задвижки Ду50 мм в ТК-б/н.
5	19 сентября 2024 г.	мкр. Строитель, ул. Комсомольская, 12 (планшет 25 – Г - 1)	Повреждения на подающем и обратном трубопроводах по длине 5 метров.
6	24 сентября 2024 г.	мкр. Строитель территория строящегося жилого дома (ответвление на ул. Речную и ул. Байкальскую) (планшет 25-Г-5)	Порыв на участке трубопровода городской тепловой сети, Ду 150 мм, вблизи ТК-83 и ТК-48.
7	25 сентября, 26 сентября 2024 г.	мкр. Строитель, перекресток ул. Байкальская, 28 и ул. Строительная (планшет 25 - В-4, 25-В-8)	Порыв на участке тепловой сети (запитан от тепловой камеры ТК-43), Ду 65 мм, в районе перекрестка ул. Байкальская, 28 и ул. Строительная.
8	30 сентября 2024 г.	мкр.Строитель, ул. Строительная -13 (гостиница «Уют»), (планшет 25-В-8, 25-В-12)	Порыв длительного действия на подающем трубопроводе тепловой сети, Ду 200 мм, в ТК-б/н, расположенной между ТК-77 (на территории гостиницы «Уют») и ТК-76 (ул. Строительная, 6).
9	<u>Февраль 2024 г.</u>	- ТК –295 Гагарина 170,	порывы в сети
10		- ТК – 96 у Сбербанка,	порывы в сети
11		- ТК – 909, 910 Гагарина 29	порывы в сети
12		- ТК – 912 Гагарина 30,	порывы в сети
13		- ТК – 914 Гагарина 31,	порывы в сети
14		- ТК – 669 на территории магазина «Хлеб - соль»,	порывы в сети
15		- ТК – 533 Гагарина 181	порывы в сети
16		- ТК- 345 Гагарина 200,	порывы в сети
17		Зона ЖД Гагарина № 152,	порывы в сети
18		Участок от ТК-392 Гагарина № 163 до ТК - 390 Гагарина 165	порывы в сети
19		Компенсатор тепловой сети Ду 500 мм у жилого дома Гагарина 150,	порывы в сети

20		Зона компенсатора тепловой сети Ду 450 мм у жилого дома Гагарина 181 (вблизи ТК - 533),	порывы в сети
21	11 апреля 2024г.	мкр. Гагарина, вблизи подземного перехода ВСЖД ОАО РЖД, На квартальной тепловой сети поврежден обратный трубопровод Ду 500 мм, на расстоянии 3 метров от места ее прохождения под железнодорожным полотном ВСЖД ОАО РЖД. Повреждение трубопровода - 4 отверстия диаметром ~15 мм, размер отверстий идентичный, не характерно для трубопроводов подверженных коррозии. Признаки причин нарушения – не является технологическим отказом. Признак непосредственных причин их возникновения и развития – внешнее воздействие.	Количество отключенных жилых домов - 112, бюджетных организаций – 9.
22	<u>20 октября 2024 г.</u>	мкр. Гагарина, 31(планшет 25-Г-16)	Порыв в тепловой камере
23	<u>21 октября 2024 г.</u>	Квартальный трубопровод тепловой сети от НГВ-3 (мкр. Гагарина) до тепловой камеры ТК - 26 (здание администрации БГП м-н Южный, планшет 35-Б-14, 35 - Б -15)	Повреждения в трубопроводе
23	14 февраля – 19 февраля 2024 г	мкр. Южный, квартал II, от перемычки тепловой сети между двумя тепловыми камерами ТК - 67 и ТК - 4 (планшет 35-Г-6) до многоквартирных домов 7, 8	Порыв длительного действия, на тепловой сети повреждены трубопроводы от перемычки тепловой сети между двумя тепловыми камерами ТК - 67 и ТК – 4, диаметр перемычки - Ду 150 мм, диаметр подводящей тепловой сети - Ду 50 мм.
24	20 июня 2024 г	мкр. Южный, квартал I, 30	Порыв трубопровода тепловой сети, Ду 50 мм.
25	19 сентября 2024 г	мкр. Южный, квартал II, (планшет 35 - Г-2)	Порыв трубопровода, ТК- 15 между домами № 41 и № 42.
26			Порыв трубопровода, ТК- 13 (35), ТК - 11(27) между домами № 49 и № 50.
27	20 сентября 2024 г	мкр. Южный, квартал I, 30	Порыв длительного действия на участке тепловой сети, Ду 50 мм, в 10 метрах ТК- 12(35) рядом с проезжей частью дороги.
28	23 сентября 2024 г	мкр. Южный квартал II, участки тепловой сети вблизи ТК -11 (27) между жилыми домами 46 и 16 (планшет 35 - Г-2)	Порывы на участках тепловой сети, Ду 80 мм, в 17 метрах от ТК- 11(27) между проезжей частью дороги и углом поворота тепловой сети вблизи жилого дома № 16.
29	10 октября 2024 г	мкр. Южный квартал III, «Церковный перекресток», ТК-39 (планшет 35 - Б-11)	Порыв трубопровода тепловой сети, Ду 450 мм (Ду 350 мм

			смена диаметра), вблизи тепловой камеры ТК-39.
30-140	Янв- дек	По микрорайонам	Нелокализованные протечки, проталины, парение между камерами. Оставлены без вскрытия. Сливы
2025 год			
1	19 февраля 2025 г.	мкр. Строитель, ул. Байкальская дома 36, 34, 40, 42, 44, 44 «а»	Порывы на 6 участках тепловой сети
2			
3			
4			
5			
6			
7	20 февраля 2025 г.	мкр. Строитель, пер. Школьный,	Порывы на участках тепловой сети
8		ул. Байкальская, пер. Березовый,	
9		ул. Комсомольская, ул. Набережная	
10	12 марта 2025 г.	ул. Строительная дома 1, 1 «а»;	Порывы на участках тепловой сети
11		ул. Байкальская дома 15, 35, 37,	
12		ул. Байкальская + пер. Школьный (коттеджи № 5, 6, 31, 39),	
13		пер. Школьный дома 10 «а», 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20;	
14		пер. Березовый дома № 1,2,3,4,5,6;	
15		ул. Комсомольская дома 1,2,3,4,5,6,7, 8;	
16		-ул. Набережная дом № 1,2,3,4,5,6,7.	
17	3 – 8 октября 2025 г.	ул. Комсомольская, 19, Набережная дома 11,12,13,15,16,17,19,20,21	Повреждение трубопровода, Ду 80 мм, у жилого дома ул. Комсомольская 19. Порывы на участках к жилым домам в ул. Набережная № 11,12,13,15,16,17,19,20,21; ул. Комсомольская № 19.
18			
19			
20			
21			
22			
23	09 октября 2025 г.	мкр. Строитель, пер. Школьный	Порыв на участке тепловой сети
24	31 октября – 5 ноября 2025г.	мкр. Строитель, ул. Байкальская, дома 18-:-24	Порывы на участках тепловой сети
25	10 ноября 2025 г.	мкр. Строитель, ул. Набережная, дома 15-:-21	Порывы на участках тепловой сети
26			
27			

28			
29			
30			
30	17 ноября 2025 г.	ул. Советская, 1, 2, 3, 4, 5;	Повреждение трубопровода, Ду 100 мм, между ТК – 5 и ТК – 4.
32		ул., Железнодорожная, 1, 3, 5, 7, между ТК – 5 и ТК - 4	Порывы на участках тепловой сети. Отключение жилых домов ул. Советская № 1, 2, 3, 4, 5; ул. Железнодорожная № 1, 3, 5, 7.
33			
34			
35			
36			
37	06 декабря 2025 г.	мкр. Строитель, ул. Набережная , Комсомольская (правая ветвь), ул. Речная дома 1, 2, 3; ул. Байкальская, 5	Порыв на участке тепловой сети
38	07 декабря 2025 г.	ул. Набережная , Комсомольская (правая ветвь), ул. Речная дома 1, 2, 3; ул. Байкальская, 5	Порыв на участках тепловой сети
39			
40			
41			
42	12 декабря 2025 г.	мкр. Строитель, ул. Байкальская, дома 12, 14	Порыв на участках тепловой сети
43			
44	15 декабря 2025 г.	мкр. Строитель, ул. Байкальская, 10	Порыв на участке тепловой сети
45	18 декабря 2025 г.	мкр. Строитель, ул. Речная дома 1, 2, 3; ул. Байкальская, 5	Порыв на участках тепловой сети
46			
48			
49	19 декабря 2025 г.	мкр. Строитель, ул. Набережная дом № 13-:-18, ул. Байкальская дом № 10	Порывы на участках тепловой сети
50			
55			
56	19 декабря 2025 г.	мкр. Строитель, пер. Школьный, 10	Порыв на участке тепловой сети
57	14-15 января 2025 г.	мкр. Гагарина, 183, 184, 191	Порывы трубопровода тепловой сети
58			
59			
60	26 ноября 2025 г.	мкр. Гагарина, 195	Повреждение трубопровода Ду 65 мм у ТК – 845, распространение площади повреждения на значительную поверхность 1,5 м и более по длине трубы.
61		мкр. Гагарина, 195	Отключение одного жилого дома мкр. Гагарина, 195.
62	20 декабря 2025 г.	мкр. Гагарина, 172	Порыв трубопровода тепловой сети

63	5, 6 января 2025 г.	мкр. Южный, квартал II, 5	Порыв трубопровода тепловой сети
63	16-18 сентября 2025 г	мкр. Южный квартал I, дома 22,23,29	Повреждение трубопровода, Ду 50:- 100 мм, у ТК – 59 (длительного действия).
64			Отключение жилых домов мкр. Южный квартал I № 16,15,19,20,21,22,23,29.
65			
66			
67			
68			
69	25 сентября 2025 г.	мкр. Южный квартал II, 40	Повреждения трубопровода Ду 50 мм у ТК – 28 (длительного действия). Повреждения на ответвлениях к домам. Отключение жилых домов мкр. Южный квартал I № 16,15,19,20,21,22,23,29.
70			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83	23 октября 2025 г.	мкр. Красный ключ,	<u>Тепловодоснабжение</u>
84		мкр. Юго-Западный	
86	28 октября 2025 г.	Полностью:	<u>Тепловодоснабжение</u>
87		мкр. Южный,	
88		мкр. Красный ключ,	
89		мкр. Юго-Западный	
90	29 октября 2025 г.	Полностью:	Тепловодоснабжение
91		мкр. Южный,	
93- 95	11-12 ноября 2025г.	мкр. Южный квартал IV, от ТК-39 в сторону ТК-43, планшет (35-Б-10, 35-Б- 11)	Выполнение работ по замене запорной арматуры Ду 100 мм , 1 ед. в ТК-39 - ответвление тепловой сети на группу жилых многоквартирных домов. Замена поврежденных трубопроводов Ду 100 (8 метров) (множественные свищи по металлу трубопроводов).
96			Под отключение попало жилых домов:
97			Двухэтажные - 100 МКД;
98			Трехэтажные – 7 МКД;
99			Социально значимые объекты - 8 объектов.

100	20-21 ноября 2025 г.	мкр. Южный, квартал IV, дома 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	Порыв трубопровода тепловой сети
101	04 декабря 2025 г.	мкр. Южный, квартал IV, дома 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	Порыв трубопровода тепловой сети
118- 169	Янв-дек 25	м-н Гагарина	Прорывы между камерами, проталины, отложенные ремонт, сливы
169	всего 2025		